



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ивановской области
Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021

тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru <http://37.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

Предписание

об устранении выявленных нарушений

№ 66

г. Иваново

«09» октября 2023г.

(место выдачи предписания)

Мною, Богдановой Еленой Константиновной

(Ф.И.О. должностного лица, инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28» по адресу: 155900 Ивановская область Шуйский район, г.Шуя, Вихрева ул., д. 74 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.п.2.7.2.,2.8.3.- конструкция окон не обеспечивает возможность проведения чистки оконных стекол по мере их загрязнения в группах № 2,3, спальнях № 8,7,9.

-п.2.7.4.- пищеблок не обеспечен местной системой вытяжной вентиляции.

-п.п. 2.8.1., 2.8.5 - уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в музыкальном зале и в группе № 3 не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования по обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания раздел 5 табл.5.54.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1.Провести замену оконных блоков в группах № 2,3, спальнях № 8,9,7.

Срок: 09.10.2024г.

2. Обеспечить пищеблок местной системой вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

Срок: 09.10.2024г.

3. Довести уровень искусственной освещенности до санитарных норм и правил в помещениях музыкального зала и группе № 3.

Срок: 09.10.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую Кравченко Аллу Владимировну

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 28» по адресу: 155900 Ивановская область Шуйский район, г.Шуя, Вихрева ул., д. 74 ИНН 3706007317 ОГРН 1023701394254

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Информацию о выполнении настоящего Предписания необходимо предоставить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области по адресу: 153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6, каб. 302, тел./факс 84932 308791: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru

Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «09» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.01.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).

(должность лица, Ведущий специалист-эксперт Богданова Е.К.

составившего предписание)
(Ф.И.О.)



(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) Кравченко А.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: